

2025 年 10 月 17 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 中 山 製 鋼 所
代表者名 代表取締役社長 内 藤 伸 彦
問合せ先 参与企画部長
兼 I R 広報室長 森岡 由喜夫
(T E L 06-6555-3027)

第 5 変電所における事故に関するお知らせ

2025 年 9 月 26 日（金）22 時 3 分頃、当社船町工場内の第 5 変電所において、電気炉送電遮断器のトリップとみられる事故が発生いたしました。本事故により、お客様および関係者の皆様には多大なるご心配をおかけしておりますことについて、深くお詫び申し上げます。

現在判明している事故の概要および対応状況について、以下の通りお知らせいたします。

記

1. 発生場所

大阪市大正区船町 第 5 変電所

2. 発生日時

2025 年 9 月 26 日（金）22 時 3 分頃

3. 事故の概要

第 5 変電所の電気炉送電遮断器装置において、トリップ事故が発生しました。

事故の発生原因については、現在、詳細を調査中です。

4. 被害状況

本事故による人的被害は確認されておられません。

物的被害については、10 月 10 日に同設備の開放点検を実施し、現在、詳細を確認しております。

5. 今後の見通し

本事故の影響により、当社電気炉への電力供給ができないことから、現在、電気炉操業を停止しておりますが、圧延などの下工程は通常操業しておりますので、代替鉄源の購入により供給面で取引先の皆様にはご迷惑をおかけすることのないよう取り組んでおります。

電気炉送電遮断器装置の開放点検により年内復旧の目途は立っておりますが、更なる早期復旧に向けた対応を進めてまいります。

以 上